

Опасные трубы.

Думаю, многие видели, как в отопительный период из дымовых труб производственных котельных вылетают снопы искр. Это может привести к пожару.

Так **21 мая 2017 года в с. Сямжа на ул. Парковой** произошел пожар на базе деревообработки. В результате огнем уничтожено 3 здания, 2 трактора, оборудование и другое имущество. Причина пожара попадание горячей сажи из дымовой трубы котельной на горючие материалы. Дымовая труба котельной не была оборудована искрогасителем и не была очищена от сажи.

Напоминаем руководителям организаций, эксплуатирующих котельные, что в соответствии с требованиями п.83 Правил противопожарного режима в РФ запрещается эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

Также напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Если нарушения повлекли возникновение пожара, то в зависимости от наступивших последствий предусмотрена и уголовная ответственность.

Также напоминаем номера телефонов вызова пожарной охраны в случае пожара:

Со стационарного телефона – 01.

С мобильных телефонов – 101.

ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому району просит всех жителей района не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Выполняя их, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть, и жизнь. Ведь последствия пожара непоставимы ни с какими расходами на ремонт. Поэтому хотелось бы сказать еще раз, что Ваша безопасность в Ваших руках.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Сямженскому и Верховажскому районам