

АКТ

о результатах контроля за соблюдением ООО «Сямженский водопровод» условий концессионного соглашения от 20.04.2018 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Сямженский муниципальный район Вологодской области

с.Сямжа

«02» июля 2020 г.

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь разделом 12 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Сямженского муниципального района Вологодской области проведена проверка в отношении Концессионера ООО «Сямженский водопровод» по соблюдению обязательств по осуществлению деятельности, выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей деятельности, определенных концессионным соглашением.

Проверка проводилась комиссией, возглавляемой председателем комиссии, главой администрации Сямженского муниципального района Н.Н.Ивановым, ведущего специалиста комитета по управлению имуществом администрации района, секретаря комиссии – И.Ю.Ушковой, в присутствии членов комиссии: заведующий отделом строительства, ЖКХ и архитектуры администрации района- Шавериной Л.А., заведующий отделом экономики и муниципальных заказов администрации района- Клоповой М.А., заведующий юридическим отделом администрации района-А. Л.Курочкин, в присутствии директора ООО «Сямженский водопровод» - Попова А.А.

Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения:

- Нежилое здание, котельная «квартирная», назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 501,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Вологодская область, р-н Сямженский, с.Сямжа, ул.Славянская, д.12, кадастровый номер 35:13:0305001:673.

-Комплекс оборудования в здании котельной: дизель-генератор ДГА-100-Т/400 №7709 К 44775-1982 года выпуска, котел 2»Нева» КВ-Р-1,1 МВт-топливо(уголь) 2011года выпуска, Насос WILOIL 80/170-15/2 с концентрическим переходом 219*10-89*5- 2011 года выпуска.

-Котел угольный КВр-1,16МВт-2016 года ввода в эксплуатацию, ООО «Теплоэнергетик»

Установлено:

а) Объект находится в удовлетворительном состоянии, используются по назначению и с целями, определенными концессионным соглашением, третьим лицам в пользование не переданы;

Заключение членов комиссии:

1. Использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в порядке, установленном соглашением.

2. Содержать объект концессионного соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательствами, правилами и нормами.


Комиссия:

Глава администрации
Сямженского муниципального
района



Н.Н.Иванов

Ведущий специалист комитета
по управлению имуществом
администрации района,
секретарь комиссии



И.Ю.Ушкова


Члены комиссии:

Заведующий отделом строительства,
ЖКХ и архитектуры
администрации района




Л.А.Шаверина

Заведующий юридическим
отделом администрации района



А. Л.Курочкин

Заведующий отделом экономики
и муниципальных заказов
администрации района



М.А.Клопова